

Nr IGWK.Z.ZO.27.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1650 z późn. zm.), ponieważ szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 zł netto.

1. Zamawiający: Gmina Żarnów, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów

zaprasza do złożenia ofert na:

Wykonanie systemu uzdatniania wody

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Część I dostawa lampy UV do dezynfekcji wody za pomocą promieniowania UVC wraz z montażem dla ujęcia wody w miejscowości Ruszenice:

- a) maksymalne ciśnienie wody – do 7 bar
- b) przepływ nominalny – 39,6 – 79,2 m³/h,
- c) maksymalny chwilowy przepływ (teoretyczny) – do 118,8 m³/h,
- d) należy założyć, że woda ma T10 => 95% (transparentność, czyli przejrzystość)
- e) rurociąg główny przesyłowy po zestawie hydroforowym – stalowy DN150,
- f) okres gwarancji na przedmiot umowy: min. 24 miesiące.

- Część II dostawa lampy UV do dezynfekcji wody za pomocą promieniowania UVC wraz z montażem dla ujęcia wody w miejscowości Straszowa Wola:

- a) maksymalne ciśnienie wody – do 10 bar,
- b) przepływ nominalny dobowy – 260 m³/d,
- c) maksymalny chwilowy przepływ (obliczeniowy) – 27,08-43,3 m³/h,
- d) należy założyć, że woda ma T10=>95% (transparentność czyli przejrzystość)
- e) rurociąg główny przesyłowy po wodomierzu zliczającym cały przepływ na sieci wodociągowej – stalowy DN80
- g) okres gwarancji na przedmiot umowy: min. 24 miesiące.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiających nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji o zapytaniu ofertowym:

Urząd Gminy Żarnów, ul. Opoczyńska 5, tel. (44) 7577055 wew. 15, Dawid Kucharski

Wszelkie wnioski i informacje Wykonawcy przekazują:

a) pisemnie – na adres: Gmina Żarnów, ul. Opoczyńska 5, 26 – 330 Żarnów, pow. opoczyński, woj. łódzkie
lub

e-mailem – inwestycje@zarnow.eu pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia e-mailem zwrotnym z dopiskiem: „**Wykonanie systemu uzdatniania wody**”

6. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2024 r.

7. Wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki konieczne do poniesienia celem wykonania przedmiotu zamówienia. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o spisane przez strony protokoły zdawczo – odbiorcze oraz prawidłowo wystawione faktury/ rachunki w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury/rachunku dla każdej miejscowości oddzielnie.

8. Kryterium wyboru ofert: **najniższa cena.**

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej do niniejszego zapytania ofertowego, przesłać pocztą na adres: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, e-mailem: d.kucharski@zarnow.eu lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy - pokój nr 11 z adnotacją **Oferta cenowa na wykonanie systemu uzdatniania wody do dnia 26.07.2024 r. do godziny 10:00.**

10. W przypadku wysłania oferty drogą elektroniczną należy żądać potwierdzenia czytelnego odbioru wysłanej oferty.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany, odwołania lub unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

12. Zapytania do zapytania ofertowego Wykonawcy mogą składać do 3 dni roboczych przed terminem otwarcia postępowania. Wnioski zgłoszone po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

13. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w celu omówienia szczegółów.

(-) *Burmistrz Miasta i Gminy Żarnów*
dr Krzysztof Nawrocki