

## **Wszyscy Wykonawcy**

Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na **„Wykonanie odwodnienia placu zabaw przy ul. Targowej w Żarnowie.”**

1. Proszę o udostępnienie wzoru umowy w związku z zapisami pkt 3 formularza ofertowego.

Odpowiedź:

Wzór umowy w załączeniu.

2. Proszę o wskazanie jakie elementy małej architektury mają zostać umieszczone w ramach zadania, a na które zgodnie z pkt 3 Wykonawca ma zobowiązać się do udzielenia 24miesięcznej gwarancji oraz rękojmi.

Odpowiedź:

Obiekty małej architektury nie są objęte powyższym zadaniem. Poprawny formularz w załączeniu.

3. Proszę o udostępnienie schematu rozmieszczenia drenażu

Odpowiedź:

Schemat w załączeniu.

4. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga separacji rury drenażowej od gruntu rodzimego warstwą kruszywa.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

5. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga separacji warstw gruntu geowłókniną.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania geowłókniny.

Zmienia się pkt 8 zapytania ofertowego:

**Jest:**

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 1) do niniejszego zapytania ofertowego, przesać pocztą na adres: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, e-mailem: [zamowieniapubliczne@zarnow.eu](mailto:zamowieniapubliczne@zarnow.eu) lub złożyć w sekretariacie

Urzędu Gminy - pokój nr 11 z adnotacją Oferta cenowa na wykonanie odwodnienia placu zabaw przy ul. Targowej w Żarnowie w terminie do dnia 24.09.2024 r. roku do godziny 10.00.

**Winno być:**

8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 1) do niniejszego zapytania ofertowego, przesać pocztą na adres: Gmina Żarnów ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, e-mailem: [zamowieniapubliczne@zarnow.eu](mailto:zamowieniapubliczne@zarnow.eu) lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy - pokój nr 11 z adnotacją Oferta cenowa na wykonanie odwodnienia placu zabaw przy ul. Targowej w Żarnowie w terminie do dnia **27.09.2024** r. roku do godziny 10.00.

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Żarnów  
*mgr Dawid Kucharski*  
Zastępca Burmistrza

*Sporządził: Tomasz Wetna*