

Żarnów, dnia 24.07.2025 r..

Nr IGWK.Z.ZO.38.2025

**Wszyscy Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Gmina Żarnów, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, jako Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do treści zapytania wraz z wyjaśnieniami:

1. Szanowni Państwo, w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym budowy altan rekreacyjnych, uprzejmie proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania drewnianych desek podłogowych o innej grubości niż wskazana w opisie przedmiotu zamówienia. Proponowana przeze mnie grubość desek to 21 mm zamiast 30 mm co nie wpłynie negatywnie na jakość, wytrzymałość ani trwałość konstrukcji, a wręcz pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych materiałów. Zależy nam na złożeniu oferty w pełni zgodnej z oczekiwaniami Zamawiającego, dlatego prosimy o potwierdzenie, czy takie rozwiązanie będzie akceptowalne.

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający wyraża zgodę.

(-) Krzysztof Nawrocki  
Burmistrz Miasta i Gminy Żarnów